

缺陷量工程表													
设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
310#皮带输送机	皮带保护装置存在故障	集中停产更换	皮带机电气保护装置跑偏开关检修	跑偏开关/堵漏开关	甲供	DLH-ZX-PP-1F	个	16	检修车辆	5T	台班	60	
310#皮带输送机	皮带保护装置存在故障	集中停产更换	皮带机电气保护装置拉绳开关检修	拉绳开关	甲供	DLH-ZX-LS-1F	个	10					
标准弹簧圆锥破碎机（中破）	配电柜内器件运行异常，辅助设备运行异常	维修	破碎及输出设备电气控制信号屏检修调试	信号屏	甲供	真空开关	台	45					
117#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	电机检查更换及运行调试	交流电动机	甲供	50KW	台	8	汽车吊	12T	台班	7	
117#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	电机检查更换及运行调试	交流电动机	甲供	100KW	台	4					
117#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	电机检查更换及运行调试	交流电动机	甲供	300KW	台	2					
矿区变压器	变压器一次、二次端子老化锈蚀严重，渗油	维修	变压器检修调试	变压器	甲供	50KVA/630KVA	台	3					
201#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	皮带机电气控制保护联锁检修调试	联锁保护装置	甲供	联锁保护装置	套	8					
201#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	皮带机电气控制检修调试更换转换开关	转换开关	甲供	转换开关	套	6					
201#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	皮带机电气控制检修调试更换组合开关	组合开关	甲供	组合开关	套	10					
207#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	破碎及输出设备电气控制操作箱检修调试	操作箱	甲供	操作箱	台	124					
118#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	厂房电气照明设施检修	照明箱	甲供	照明箱	个	4					

设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
118#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	道路线柱照明线路更换	导线	甲供	16平	米	800					
118#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	厂房电气照明设施检修灯具更换	照明灯具	甲供	各规格	盏	24					
118#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	厂房电气照明设施检修	照明开关	甲供	二联	个	10					
118#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	道路线柱照明灯具更换	路灯	甲供	60W	个	12					
118#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	道路线柱照明线柱更换	路灯杆	甲供	12米	根	8					
低压配电柜	多处柜内断路器、接触器、继电器烧蚀、动作不灵敏，启停有异响。多处指示灯、电流表、电压表损坏。	维修	配电室手车高压柜维护检修	高压柜	甲供	手车	面	48					
低压配电柜	多处柜内断路器、接触器、继电器烧蚀、动作不灵敏，启停有异响。多处指示灯、电流表、电压表损坏。	维修	配电室手车高压柜调试	高压柜	甲供	手车	面	4					
低压配电柜	多处柜内断路器、接触器、继电器烧蚀、动作不灵敏，启停有异响。多处指示灯、电流表、电压表损坏。	维修	配电室固定高压柜维护检修	高压柜	甲供	固定	面	52					
低压配电柜	多处柜内断路器、接触器、继电器烧蚀、动作不灵敏，启停有异响。多处指示灯、电流表、电压表损坏。	维修	配电室母线检修	铜铝连接板	甲供	铜铝连接板	个	6					
低压配电柜	多处柜内断路器、接触器、继电器烧蚀、动作不灵敏，启停有异响。多处指示灯、电流表、电压表损坏。	维修	配电室配电柜检修	给电端子	甲供	给电端子	个	4					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	架空线路检修更换导线	绝缘导线	甲供	95平以下	条	4	高空升降车	18米	台班	4	
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	架空线路检修更换绝缘子	绝缘子	甲供	绝缘子	串	10					

设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	架空线路检修更换横担	横担	甲供	横担	根	10					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	动力线路控制线路检修电缆桥架拆装	电缆桥架	甲供	300mm	kg	320					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	动力线路控制线路检修电缆桥架拆装打孔	螺栓孔	甲供	M12	个	12					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	穿管电缆更换	电缆	甲供	10平	米	350					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	动力电缆故障点测询	电 缆	甲供	6KV	处	10					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	动力电缆终端头制作	电 缆	甲供	6KV	个	1					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	控制电缆中间接头制作	电缆	甲供	6芯	个	8					

设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	动力线路检修电缆孔洞封堵	防火泥	甲供	防火泥	处	6					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	动力线路检修电缆防火盖板拆装	防火盖板	甲供	300mm	个	1					
高压架空线路	多处导线断股、磨损、腐蚀、弧垂过大，导线接头发热、氧化，多处绝缘子金具脏污、裂纹、闪络放电、瓷件破损，绝缘下降。多处电杆杆身开裂、倾斜。多处接地引下线锈蚀断开。	维修	低压线路系统合相调试	低压供电线路	甲供	低压供电线路	次	8					
206#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	起重设备及厂房报警器故障检修	报警器	甲供	报警器	台	4					
206#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	起重设备控制器故障检修	主令控制器	甲供	主令控制器	台	8					
206#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	起重设备电气故障检修更换行程开关	行程开关	甲供	LX-9	个	8					
206#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	起重设备安全滑触线故障检修	安全滑触线	甲供	800A	米	120					
206#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	起重设备集电器故障检修	集电器	甲供	800A	套	6	脚手架	铁架式	米	920	
206#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	桥式起重机电机控制故障检修调试	桥式起重机	甲供	QD20	台	2					
119#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	水泵电气控制故障检修	漏电保护开关	甲供	四极	个	4					
旋回破碎机（粗破）	配电柜内器件多处运行异常，辅助设备运行异常	维修	破碎及输出设备电气控制台检修调试	控制台	甲供	控制台	台	38					
210#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	破碎及输出设备电气开关柜检修调试	开关柜	甲供	开关柜	台	24					

设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
210#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	放矿设备信号回路检修及调试	信号回路	甲供	信号回路	套	5					
210#皮带输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	放矿设备信号回路检修及调试	信号灯	甲供	信号灯	个	8					
PLC控制装置	多处现场就地按钮/转换开关异常。多处控制线缆接头过热	维修	曲线、生产及输出PLC系统维护检修调试	PLC软件	甲供	PLC软件	套	3					
115#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	除尘设备及管线电控及伴热装置检修控制箱	操作箱	甲供	操作箱	台	35					
115#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	洒水除尘及管线电控及伴热装置检修更换加热器	加热器	甲供	6KW	组	12					
115#皮带式输送机	皮带保护装置故障	集中停产更换	洒水除尘及管线电控及伴热装置检修更换空气开关	空气开关	甲供	自动空气开关	个	8					
1#单体除尘器	配电柜内器件运行异常	维修	除尘器等电气控制检修调试更换接触器	接触器	甲供	交流接触器	个	20					
1#单体除尘器	配电柜内器件运行异常	维修	除尘器等电气控制检修调试更换继电器	继电器	甲供	继电器	个	6					
1#单体除尘器	配电柜内器件运行异常	维修	除尘器等电气控制检修调试更换控制按钮	控制按钮	甲供	控制按钮	个	18					
1#单体除尘器	配电柜内器件运行异常	维修	除尘器等电气控制检修调试更换控制按钮	熔断器	甲供	熔断器	个	8					
2#3073圆振动筛	配电柜内器件运行异常，电流值异常	维修	电动工具故障检修	漏电保护开关	甲供	三项	个	10					
2#3073圆振动筛	配电柜内器件运行异常，电流值异常	维修	浴池水箱电加热设备控制检修调试	加热器	甲供	9kw	套	4					
2#3073圆振动筛	配电柜内器件运行异常，电流值异常	维修	机关后勤电气设备控制检修插座更换	插座	甲供	三相四孔	个	6					
2#3073圆振动筛	配电柜内器件运行异常，电流值异常	维修	机关后勤电气设备控制检修插座更换	插座	甲供	三孔	个	10					

设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
2#3073圆振动筛	配电柜内器件运行异常，电流值异常	维修	机关后勤电气设备控制检修护套线敷设	护套线	甲供	二芯	米	300					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所及配电室高压柜断路器维护检修	断路器	甲供	断路器	台	44					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所及配电室高压柜真空开关维护检修	真空开关	甲供	真空开关	台	56					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所供电系统维护检修调试	熔断器	甲供	6KV	组	4					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所供电系统母联检修调试	母联	甲供	6KV	间隔	4					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所供电系统检修进出线检修	进出线	甲供	6KV	间隔	4					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所供电系统检修电压互感器检修	电压互感器	甲供	6KV	间隔	4					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所供电系统变压器维护检修	变压器	甲供	6KV	间隔	4					
高压开关柜	柜内积尘较多，绝缘子、触头表面有灰尘、二次接线端子松动、电缆封堵孔洞开裂、五防机械闭锁卡滞	维修	变电所配电系统维护检修调试	配电系统	甲供	配电系统	套	6					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换PPR管	PPR管	乙供	DN110	米	20					含
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换PPR管	PPR管	乙供	DN50	米	102					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换PPR管	PPR管	乙供	DN32	米	81					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换PPR管	PPR管件	乙供	DN110	个	20					

设备名称	缺陷情况	修理范围及要求	主要分项工程名称	主材名称	主材提供方式（甲供/乙供）	主材型号（规格）	计量单位	数量	机具名称（乙供）	机具型号（乙供）	机具单位（乙供）	机具数量（乙供）	备注
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换PPR管	PPR管件	乙供	DN50	个	40					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换PPR管	PPR管件	乙供	DN32	个	40					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换暖气片	暖气片	甲供	柱式	片	120					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修管道保温	聚氨酯保温套管	乙供	DN50	立方米	2.5					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换球阀	球阀	甲供	DN50	个	10					
自来水供水管线	管道多处漏点、多处阀门锈蚀严重、多处水泵运行异常	维修	供水供暖管道维修更换球阀	球阀	甲供	DN32	个	10					

